

調 達 品 目 表

調達要求番号	3-24-1017-013F-I-0007	作成部課	補給本部第1部第1調達課
調達要求年月日	平成24年 4月27日	作成年月日	平成24年 4月27日
仕様書番号	C&LPS-I00002		

品 名	カタログ製品名 ^{a)}	備 考
背負型空気呼吸器	興研(株) バイタス843HVP一定流量コック付 エムエスエイジャパン(株) エアゴープロ ドレーゲル・セーフティ・ジャパン(株) PSS90 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	数量 4EA

注 a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1 同等とする性能等

- 特殊消防衣フードの前面窓、窓枠等を改修することなく呼吸器が装着でき、装着前の視界が確保できること。
- 装着及び脱着が容易なこと。
- 運搬が容易なように収納ケース等に格納されているものとする。
- ボンベは、軽量ボンベで内容量8.4ℓ以上、最高充填圧力14.7MPa程度とする。
- 本体及びホース類は、アルミ被覆不燃性布で保護する。(ジェンテックス#1098PBIケブラー相当)

2 提出書類

- 取扱説明書を1EAに1部添付する。
- 類別原資料の提出は、不要とする。